

УЛСЫН КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 05-р сарын 20-ны өдөр

№05/10

Баянхонгор аймаг, Шинэжинст сум

Хэлэлцсэн асуудал:

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт баригдсан Баянхөндий төслийн “Цахилгааны дэд өртөө”-ний барилга байгууламжийг улсын комиссоор хүлээж авах тухай:

Улсын комиссын бүрэлдэхүүн:

Баянхонгор аймгийн Засаг Даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/713 дугаар тоот захирамжийн дагуу байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс ажиллав. Ирц 100%.

Барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комиссын нарийн бичгийн даргаар “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд ажиллаж, барилга, байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Үүний дараа байнгын ашиглалтад оруулах барилга байгууламжуудын танилцуулгыг ерөнхий гүйцэтгэгч MCSPP компанийн ерөнхий менежер Ж.Осоржин хийлээ.

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг үүрэг даалгавар болон санал

1.Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг:

Тоног төхөөрөмжийн таних тэмдэг, хаягжуулалт хийх, объектын хамгаалалтын хашаа хийх, мэдээллийн санд бүртгүүлэх шаардлагатай.

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

2. Аймгийн ЗДТГ-ын Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Т.Норовринчин:

- Саналгүй.

Санал: Гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

3. ГХБХБГ-ын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Батбаяр:

Саналгүй.

Санал: Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

4. ГХБХБГ-ын Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Д.Жаргалмаа:

Гадна кабелийг /ил явж байгаа/ битүүмжлэх, гадна хэсгийн буух хэсгийн шороог тэгшлэж зургаар хүргүүлэх, барилгын гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд бүртгүүлэх зэрэг ажлуудыг хийх.

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

5. Галын хяналтын байцаагч Г.Лхагвасүрэн:

Саналгүй.

Санал: Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

6. Аймгийн “Мэдээлэл Холбоо сүлжээ” ХХК-ийн ерөнхий инженер Ц. Одонтуяа

Газардуулгын холболт дутууг хийх, хаягжуулах шаардлагатай байна.

Санал: Улсын комиссоор байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

7. “Баянхонгор Эрчим Хүч ЦТХК”-ийн Ерөнхий инженер Б.Бадамцэцэг

-Хяналтын камерийг багана дээр зөөж байрлуулах,

-Зуурагчтай зезин дэвсгэр хийж гүйцээх,

-Схем зураг самбар, тэмдэг тэмдэглэгээ хийж гүйцээх, ашиглалтын заавар зөвлөмж байршуулах,

-Гадна шитны бариулын хөдөлгөөнийг засах, шатыг гүйцээх, шат болон бариуланд резин бариул хийх зэрэг үүрэг даалгавар өгөв,

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

8. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Урангоо:

- Энэ барилгад эрүүл ахуйн байцаагч ажиллахгүй, саналгүй.

9. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд:

Заслын зарим ажлыг дуусгах, кабелийн бэхэлгээ, биркжүүлэлт дахин шалгах

Санал: Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

10. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Дэд бүтцийн албаны дарга Ч.Баярсайхан:

- Биркжүүлэлт хийх,

- камерийн байршлыг харагдахуйц байрлалд шилжүүлэх,

Санал: Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

11. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Цахилгааны ахлах инженер Г.Жадамба:

- Шалыг эпокси будгаар будах

Санал: Байнгын ашиглалтад оруулахад татгалзах зүйлгүй байна.

12. "М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Төслийн менежер М.Осоржин:

Нэмэлт саналгүй.

Санал: Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

14. . "Дижитал Повер" ХХК-ийн Цахилгааны Менежер Д.Бадмаарэг:

Үүрэг даалгавар байхгүй.

Санал: Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Улсын комиссын гишүүдийн 100% саналаар Баянхөндий төслийн “Цахилгааны Дэд Өртөөний барилгыг кемп” -ийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



С. ХҮРЭЛХУЯГ


Х. БАТБОЛД

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДТГ-ын Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Т.Норовринчин

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Саналгүй</p> <p>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна</p>	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>Т.Норовринчин</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>Т.Норовринчин</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>







БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор эрчим хүч ЦТХК-ийн Ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Б.Бадамцэцэг

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Хяналтын камер баганан дээр зоож байршуулах	- Камерыг батлагдсан зургийн дагуу байрлуулсан ба тус камер нэг чиглэлд харах зориулалттай камер юм. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/
- Резин дэвсгэр хийж гүйцээх	- WBS 7003 - Уурхайн дэд өртөөний барилгын резин дэвсгэр хийж гүйцээсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/
- Нэг бүрийн болон хамгаалах хэрэгслийн нөөц бүрдүүлж авч ашиглахад бэлэн зориулалтын тавиурт байрлуулах	- WBS 7003 - Уурхайн дэд өртөөний барилгад нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын тавиурт тавьж бэлтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/
- Схем зураг самбар виркжуулалт гүйцээх	- Схем зураг самбар виркжуулалт бүрэн хийж гүйцэтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 4/
- Ашиглалтын заавар зөвлөмж байрлуулах	- WBS 7003 - Уурхайн дэд өртөөний барилгын хуваарилах байгууламжид ашиглалтын заавар байрлуулав. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 5/



Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Гадна шатны бариул болон шатыг гүйцээж дуусгах</p> <p>- Ашиглалт хариуцагч нарыг сургаж бэлтгэх</p> <p>- Хяналт удирдлагын нэгдсэн төв рүү хяналтыг шилжүүлэх байнгын хяналтад авах</p> <p>- Шат бариулд резин бариул хийж өгөх</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна</p>	<p>- WBS 7003 - Уурхайн дэд өртөөний барилгын гадна шатны бариул болон шатыг хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 6/</p> <p>- WBS 7003 - Уурхайн дэд өртөөний барилгын ашиглалтын байгууллагын цахилгааны инженер техникийн ажилчдад зориулж аюулгүй ажиллагааны гарын авлага бэлтгэв. Хуваариалах байгууламжийг бүрэн хүлээлцэх үед газар дээр нь сургалтыг зохион байгуулах болно. /Сургалтын гарын авлагын фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 7/</p> <p>- Анхны төлөвлөлтийн дагуу “Дэд өртөө”-ний Хяналт удирдлагын систем нь 6 кор бүхий шилэн кабелиар “Нэгдсэн удирдлагын өрөө”-ний Хяналт удирдлагын системрүү холбогдсон ба холболтын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс холболтын шилэн кабелийн сүлжээг “Цагираг” хэлбэрээр холболт хийгдсэн.</p> <p>/Хяналт удирдлагын системийн сүлжээний холболтын төлөвлөлтийн зураг. Хавсралт 8/</p> <p>- WBS 7003 - Гадна шатны бариулд резинэн будаг хийж гүйцэтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 9/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: _____</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.06.03</i></p>

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Дэд бүтэц инженерийн шугам сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Д.Жаргалмаа





Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Гадна кабелийг /ил явж байгаа/ битүүмжлэх</p> <p>- 2 гадна шатны буух хэсгийн шороог тэгшлэх, фото зургаар баталгаажуулах</p> <p>- Барилга байгууламжийн техникийн бичиг баримтыг эх хувиар төрийн архивт, хуулбар хувийг "Эрдэнэ Монгол" ХХК-д хүлээлгэн өгөх</p> <p>- Гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд /urban.gov.mn/ бүртгүүлэх</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад /хүлээлгэн өгөх/ хүлээж авах</p>	<p>- Удирдлагын кабель татаж дууссаад, 2025.06.15-ны дотор зориулалтын тагаар таглаж дарагчаар боож бэхлэнэ. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 7003 - Уурхайн дэд өртөөний барилгын гадна шатны буух хэсгийн шороог тэгшилсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p> <p>- WBS 7003 – Уурхайн дэд өртөөний барилгын баримт бичгийн бүрдлийг төрийн архив болон ашиглагчид хүлээлгэн өгөхөд бэлэн, УК-ын акт батлагдсаны дараа хүргүүлнэ. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/</p> <p>- WBS 7003 – Уурхайн дэд өртөөний барилгын гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд хүлээлгэн өгсөн актыг хавсаргав. /Хавсралт – 4/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.02</p>

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АОБГ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч

Комиссын гишүүн: Г.Лхагвасүрэн



Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Санал байхгүй	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  Г. Лхагвасүрэн /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  Г. Лхагвасүрэн /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.06.02</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН
УУРХАЙН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Л.Батбаяр





Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Санал байхгүй	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Л.Батбаяр / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05-20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Л.Батбаяр / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.03</p>

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбооны Сүлжээ ТӨХК-ийн Ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Ц.Одонтуяа





Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Ажиглалтын хяналтын системийг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх</p> <p>- Ракны газардуулга холбох, хаягжуулах</p> <p>- Компютер сүлжээ IP телефон сүлжээний холболтыг бүрэн дуусгаж хүлээлгэж өгөх</p> <p>- Тоног төхөөрөмжийн вирк хаягжуулалт хийж дуусгах</p> <p>Дээрх ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна</p>	<p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн ажиглалтын хяналтын системийг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын ракны газардуулга хийж, хаягжуулалтыг хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын компютер сүлжээ IP телефон сүлжээний холболтыг бүрэн дуусгаж хүлээлгэж өгсөн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын тоног төхөөрөмжийн вирк хаягжуулалт хийж дууссан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 4/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: </p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: </p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН
УУРХАЙН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбооны Сүлжээ ТӨХК-ийн Ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Ц.Одонтуяа

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Ракны газардуулгын холболт хийх, хаягжуулах Улсын комиссоор хүлээн авах саналтай байна</p>	<p>- Ракны газардуулгын холболт хийх, хаягжуулсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг: /  / Гарын үсгийн тайлал Огноо:</p> 	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг: /  / Гарын үсгийн тайлал Огноо:</p> 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШУУДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Цахилгааны дэд өртөөний барилга байгууламж

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: "Баянхонгор эрчим хүч" ЦТХК

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Б.Бадамцэцэг, Ерөнхий инженер

Үүрэг, даалгавар

1. Ажлаас өмнө камер татаж дээр дэвтэр байршилуулж

2. режими дараар ажил үргээх

3. Ажлаас өмнө болон хянаагаах

аажимтай нэвдэ гурдунгаас, ажлаас өмнө багт зарчмалтайн тавилуурт харуулах

4. Схем дараа, салбар, бүтэцтэй үндэстэй

5. Ажиллаагүйн даавар зөвлөлтө харуулах

6. Санаа мэтний баруун болон шатны үргээлтэ дуусгах

7. Ажиллаагүй харуулааг нэвдэ суртал байгаа!!!

8. Ажиллаагүй үндэстэй, нэгдэт төврийн ажлаас хянаагүйн, байлалт ажлаас авгах

Санал: шат, баруунд режими бүтэцтэй ажиллаагүй олох!!!

Санал: Мунд даалгаврын багтаагч. Ажиллаагүй ажиллаагүй ажиллаагүй авгах саналтай бус.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Баянхонгор

Гарын үсэг: Б.Бадамцэцэг

Утас: 99052250 / 8881256

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: *Цахилгааны дэд өртөөний барилга байгууламж*

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: **Л.Батбаяр**, Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үүрэг, даалгавар

Санал батлах

Санал:.....

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

.....

Гарын үсэг:

Л.Батбаяр | *Л.Батбаяр* |

Утас:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Цахилгааны дэд өртөөний барилга байгууламж

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ГХБХБГ

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Д.Жаргалмаа, Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

Үүрэг, даалгавар

1. Газра хагасийн (ш эвн байгаа) бүтүүрлэж.
2. 2 газра шатны бүрх хэсгийн мөргөөг тэгийлж. Фото зургаар баталгаатнуулах
3. Газрага байгууламжийн техникийн бичиг баримттай т хувьцаа аймгийн төрийн архивт, хуульч хувийн ашигдалт "Эрдэнэ Монгол" ХХК-д хүргүүлж өгөх.
4. Бүтээгдэхүүний зургийн мэдээллийн санг / илбэл.gov.mn / бүртгүүлж

Санал: Үүрэг, даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглахгад хүргүүлж өгөх / хүргүүлж авах

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:

Д.Жаргалмаа

Утас:

86088854



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: *Цахилгааны дэд өртөөний барилга байгууламж*

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: **Т.Норовринчин**, /Аймгийн ЗДТГ-ын Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн/

Үүрэг, даалгавар

Саналгүй.

Санал:

Комиссын гишүүдийн бүрэлдтэр ашиглалтад аюултай саналтай биш.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:

T. Norovrinchin

Утас: 88070880

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: *Цахилгааны дэд өртөөний барилга байгууламж*

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн "Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Ц.Одонтуяа, Ерөнхий инженер

1. *Ракаев газар дундгай холбоотой хийх
ХАСТ тусуу х.*

2.

Санал:

Үүсэлт комиссоор хүчин авах саналтай байна

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:

К.В.В., Ц.Одонтуяа

Утас:

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: *Цахилгааны дэд өртөөний барилга байгууламж*

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ЭМГ

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: **Ц,Урангоо**, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Үүрэг, даалгавар

*Эз тэмдгийн барилгад эрүүл ахуйн
байцаагч үнэмшилт амшиг ахуй*

Санал:.....

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан
:.....

Гарын үсэг: *Ц.Урангоо* /...../

Утас: *850610 10,*

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Цахилгааны дэд өртөөний барилга байгууламж

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: С.Хүрэлхуяг, ГХБХБГ-ын Хэлтсийн Дарга

Үүрэг, даалгавар

1. Шинэ ажлаа эхлүүлэхийн таних төлөг, хамтүүрэгт
илгээх.

2. Тус объект дээр хамтүүрэгт хамтаар
илгээх.


3. Үү барилга байгууламжийн шалтгааныг
санд оруулах.

Санал: Комиссын гишүүдийн өсөн, цура дэмжлэг
дээгээр шалтгаан авах саналтай байна.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:

Утас:


С. Хүрэлхуяг
88067782.

УЛСЫН КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 05-р сарын 20-ны өдөр

№05/10

Баянхонгор аймаг, Шинэжинст сум

Хэлэлцсэн асуудал:

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт баригдсан Баянхөндий төслийн “Цахилгааны дэд өртөө”-ний барилга байгууламжийг улсын комиссоор хүлээж авах тухай:

Улсын комиссын бүрэлдэхүүн:

Баянхонгор аймгийн Засаг Даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/713 дугаар тоот захирамжийн дагуу байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс ажиллав. Ирц 100%.

Барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комиссын нарийн бичгийн даргаар “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд ажиллаж, барилга, байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Үүний дараа байнгын ашиглалтад оруулах барилга байгууламжуудын танилцуулгыг ерөнхий гүйцэтгэгч MCSPP компанийн ерөнхий менежер Ж.Осоржин хийлээ.

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг үүрэг даалгавар болон санал

1.Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг:

Тоног төхөөрөмжийн таних тэмдэг, хаягжуулалт хийх, объектын хамгаалалтын хашаа хийх, мэдээллийн санд бүртгүүлэх шаардлагатай.

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

2. Аймгийн ЗДТГ-ын Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Т.Норовринчин:

- Саналгүй.

Санал: Гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

3. ГХБХБГ-ын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Батбаяр:

Саналгүй.

Санал: Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

4. ГХБХБГ-ын Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Д.Жаргалмаа:

Гадна кабелийг /ил явж байгаа/ битүүмжлэх, гадна хэсгийн буух хэсгийн шороог тэгшлэж зургаар хүргүүлэх, барилгын гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд бүртгүүлэх зэрэг ажлуудыг хийх.

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

5. Галын хяналтын байцаагч Г.Лхагвасүрэн:

Саналгүй.

Санал: Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

6. Аймгийн “Мэдээлэл Холбоо сүлжээ” ХХК-ийн ерөнхий инженер Ц. Одонтуяа

Газардуулгын холболт дутууг хийх, хаягжуулах шаардлагатай байна.

Санал: Улсын комиссоор байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

7. “Баянхонгор Эрчим Хүч ЦТХК”-ийн Ерөнхий инженер Б.Бадамцэцэг

-Хяналтын камерийг багана дээр зөөж байрлуулах,

-Зуурагчтай зезин дэвсгэр хийж гүйцээх,

-Схем зураг самбар, тэмдэг тэмдэглэгээ хийж гүйцээх, ашиглалтын заавар зөвлөмж байршуулах,

-Гадна шитны бариулын хөдөлгөөнийг засах, шатыг гүйцээх, шат болон бариуланд резин бариул хийх зэрэг үүрэг даалгавар өгөв,

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

8. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Урангоо:

- Энэ барилгад эрүүл ахуйн байцаагч ажиллахгүй, саналгүй.

9. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд:

Заслын зарим ажлыг дуусгах, кабелийн бэхэлгээ, биркжүүлэлт дахин шалгах

Санал: Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

10. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Дэд бүтцийн албаны дарга Ч.Баярсайхан:

- Биркжүүлэлт хийх,

- камерийн байршлыг харагдахуйц байрлалд шилжүүлэх,

Санал: Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

11. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Цахилгааны ахлах инженер Г.Жадамба:

- Шалыг эпокси будгаар будах

Санал: Байнгын ашиглалтад оруулахад татгалзах зүйлгүй байна.

12. "М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Төслийн менежер М.Осоржин:

Нэмэлт саналгүй.

Санал: Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

14. . "Дижитал Повер" ХХК-ийн Цахилгааны Менежер Д.Бадмаарэг:

Үүрэг даалгавар байхгүй.

Санал: Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Улсын комиссын гишүүдийн 100% саналаар Баянхөндий төслийн “Цахилгааны Дэд Өртөөний барилгыг кемп” -ийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



С. ХҮРЭЛХУЯГ

Х. БАТБОЛД