

**БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ УЛСЫН КОМИССЫН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2025 оны 04-р сарын 01-ны өдөр

№

Баянхонгор аймаг, Шинэжинст сум

Хэлэлцсэн асуудал: Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт баригдсан Баянхөндий төслийн уурхайн “Шинжилгээний болон металлургийн лаборатори”-ийн барилгыг байнгын ашиглалтад оруулах, улсын комиссоор хүлээж авах тухай:

Улсын комиссын бүрэлдэхүүн:

Баянхонгор аймгийн Засаг Даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/713 дугаар тоот захирамжийн дагуу байгуулагдсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс ажиллав. Ирц 100%.

Барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комиссын нарийн бичгийн даргаар Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Барилга угсралтын албаны дарга Г.Даваадорж удирдан явуулав.

1. Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга **С.Хүрэлхуяг**:

Үүрэг даалгавар:

- Техникийн бичиг баримт болон ажлын зургийг архивд хүлээлгэн өгч, актаар баталгаажуулах
- Гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд хүлээлгэн өгөх

Санал: Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээж авах саналтай байна.

2. Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалт, кадастр, зураг төсөл магадлал хариуцсан мэргэжилтэн **Ө.Хандармаа**:

Үүрэг даалгавар:

- Бичиг баримтыг барилга тус бүрээр стандартын дагуу архивлаж Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газарт, аймгийн Архивын хэлтэст хүлээлгэн өгөх
- Барилгын хувийн хэрэг, хөтлөн бүрдүүлэх
- Мэдээллийн санд дөрвөн талын фото зураг, барилгын мэдээлэл гаргаж өгөх, холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөх
- Гүйцэтгэлийн зургийг цахимаар илгээж холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөх, акт зургийн баталгаажуулж техникийн бичиг баримтат хавсаргах

Санал: Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр ашиглалтад оруулах саналтай

3. Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын Барилгын материал, үйлдвэрлэл лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн **Ж.Сүглэгмаа:**

Үүрэг даалгавар:

- Барилгад ашигласан тоосго, арматур, цонхны тохирлын гэрчилгээнүүдийг бүрдүүлэх
- Цахилгааны утасны гадна бүрхүүлд хийлгэсэн галын дүгнэлтийг баримт бичигт хавсаргах
 - “Одкон салхивч” ХХК дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл материалын тохирлын гэрчилгээний хугацаа дууссан хүчин төгөлдөр тохирлын гэрчилгээ баримт бичигт хийх
 - “Мэйджор саплай” ХХК халаалтын сувагт хавтангийн тохирлын гэрчилгээ байхгүй бүрдүүлэх

Санал: Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр хүлээн авах саналтай.

4. Баянхонгор аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Урангоо:**

Үүрэг даалгавар:

- Усны дээжийг шинжилгээнд хамруулах
- Цэвэр усны шугамд мэргэжлийн байгууллагаар цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийлгэж актаар баталгаажуулах

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах

5. Засаг дарга тамгын газрын Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого төлөвлөлтийн дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Норовринчин:

Үүрэг даалгавар:

- Дээврийн бэхэлгээг нэмж бэхлэх
- Нийт зургаан барилга байгууламжийн эх хувь бичиг баримтыг аймгийн Төрийн архивд хүлээлгэж өгөх

Санал: Дээрх ажлуудыг биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

6. Баянхонгор аймгийн Мэдээлэл холбооны Сүлжээ ТӨХК, ерөнхий инженер **Ц.Одонтуяа:**

Үүрэг даалгавар:

- Барилга хоорондын гадна холбооны шугам хийж дуусгах, худгаас худаг хооронд дахь кабелийн хаягжуулалтыг хийж дуусгах
- Оффисын нэгдсэн зарлан мэдээллийн системийн холболт хийж бүрэн ашиглалтад оруулах
- Дотуур холбооны IP-PBX станцын холболт хийж бүрэн ашиглалтад оруулах

Санал: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр хүлээн авах саналтай

7. Баянхонгор аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Мөнхбат

Санал: Байхгүй.

8. Баянхонгор аймгийн Стандарт хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн хяналтын байцаагч Ч.Эрдэнэбаатар

Үүрэг даалгавар:

- Тус барилгад шалгалт баталгаажуулалтад хамруулсан хэмжих хэрэгслүүдийг суурилуулсан нь хэмжил зүйн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байна.

Санал: Ашиглалтад оруулах саналтай байна.

9. Баянхонгор аймгийн Эрчим хүч ЦТ ХХК-ний ерөнхий инженер Б.Бадамцэцэг

Санал: Дээрх барилгуудад цахилгаан хангамжийн тал дээр газар нь үзэж өгөх санал байхгүй тул байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

10. Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Барилга угсралтын албаны дарга Г.Даваадорж:

Үүрэг даалгавар:

- Чанарын бичиг баримтыг хааж дуусгах, төлөвлөгөө танилцуулах
- Улсын комиссын гишүүдийн саналын биелэлт хийх

Санал: Улсын комиссын гишүүдийн саналын биелэлтээр комисст хүлээн авах саналтай байна

11. Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Барилгын менежер Г.Баярмөнх:

Үүрэг даалгавар:

- Захиалагч, ерөнхий гүйцэтгэгчийн хооронд хийгддэг баримт бичгүүдийг бүрэн хүлээлгэн өгөх, төлөвлөгөөг гаргаж баталгаажуулах

Санал: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах

12. Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Дэд бүтцийн менежер Б.Азжаргал:

Үүрэг даалгавар:

Санал: Комиссын гишүүдийн дутуу ажлын үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй

13. М-Си-Эс Проперти ХХК- ийн Төслийн менежер М.Осоржин:

Санал: Байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай.

14. Криетив монголиа ХХК-ний Барилга бүтээц, зургийн инженер Н.Ёндонсамбуу:

Үүрэг даалгавар:

Халаалт агаар сэлгэлт, Цэвэр бохир ус, ЦАХ, ХД акт дахин бичиж баталгаажуулах

Санал: Байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

15. Эрдэнэ монгол ХХК-ний Металлургийн ахлах инженер Д.Дөлгөөн:

Үүрэг даалгавар:

- Шугамын тэмдэглэгээнүүдийг хийх, өнгөөр ялгах
- Улсын комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах

Санал: Улсын комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээж авах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Улсын комиссын гишүүдийн 100% саналаар байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:

С.ХҮРЭЛХУЯГ

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Г.ДАВААДОРЖ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 02 сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

Хиймэл бодисын агуулах

Байршил:

Баянхонгор аймаг, Увс сум

Байгуулагын нэр: M-Si-Эс Проперти ХХК


Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал: М.Оюун Төрийн менежер

Үүрэг даалгавар:

Балхуй

Санал: Улсын комисс хуралд орох саналтай

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан:

Гарын үсэг:  М.Оюун

Холбоо барих утас: 88102109

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 02 сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

Хиймийн Богдсын Анурдах

Байршил:

Баянхонгорий нөөцийн талбай,
Урлэн Төл, Шинэжигст сум, БХА

Байгууллагын нэр:

Эрдэнэ Монгол Компани

Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал:

Тосгийн Үзэмж-
лага харирцсан Захирал

Үүрэг даалгавар:

Комиссын гишүүдийн саналыг


хэмээн үзэх.

Санал:

Сүмээг авах саналтай
байна.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан:

Гарын үсэг:

 Х. Батбаяр

Холбоо барих утас:

88107567

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 02 сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Хилсийн Бодисын олцуулах

Байршил:

Бадрахонгор аймгийн Ивээжмааст сум Уултооц
107-1 дугаар байрхонгор дүүргийн үүрэгтэй

Байгууллагын нэр:

Эрдэнэ Монгол ХХК

Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал:

У.Бадрсайхан
Х.БА-ноос дорно

Үүрэг даалгавар:

- Комиссын гишүүдийн өссөн үүрэг
даалгаварын бие мэдээг хийгээх

Санал:

Угсаа ноогдсон актээр багцан
амжилтаар хүртэж авах

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан:

Гарын үсэг:

У.Бадрсайхан

Холбоо барих утас:

88118124

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШУУДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 2 сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

"Эрдэнэ мандал" ХХК-ийн Хиймэл бодосын
агуулах

Байршил:

Монгол улсын сүхь Даянхоодий

Байгуулагын нэр:

ДХС ХХК-ийн Даянхоодер айлгогч газар

Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал:

Ерөнхий инженер Ц.Одоотуяа

Үүрэг даалгавар:

- Зураг төсвийг заагдсан дагуу шилэн кабель
Татан сөн-р холболт хийх. Ш.к төсвийн төх-лө, FDF, сөн
- 19 шийт рашаанд таардуулсан холболт хийх,
Хялалтын камерийн сөн-лэ кабель берхлүүлэх.
- Талын дохиолов :- Огевий дохио хайрх,
- Хялалтын сансрын ашигласан зарийн
- Хялалтын сансрын 2м баттерей схем
хөвдөх
- Хялалтын гүйгүүч 42 шийт тавигдах.

Санал:

Зэрх ажлын хийгч гүйгүүчээр комиссын
Гишүүдийн үүрэг даалгаварын хэрэгшилгээр
Хүлэн авна.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан:

Гарын үсэг: Н.О.О., Ц.Одоотуяа ;

Холбоо барих утас:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 2-р сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

Хиймэл бодисын агууламж

Байршил:

Шинэжинет сум Уртын гол 2-р баг

Байгууллагын нэр:

Онцгой байрлын газар

Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал:

Гал туймрын улсын хяналтын Байцаагч

Үүрэг даалгавар:

1. MNS 6458:2014 Агуулах Барилгын гадна талд
цугларгах аюулгүйн үеийг тогтоон тэмдэглүүлэх.

2. Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээ болон
шаардлагагүй үтэснй загсааныг нүдэнг харгалзахыг
газар байрлуулах.

3. Гал туймөр нэрүүлэх дохиоллын системийн
уураглалын самбар /панель-а баттерейг гэрвэл
хийх /ослын дохиолотыг агуулахад нэмж байрлуулах.
ТОВБЕОГ хөвч байрлуулах.

Санал: 4. С.О.ТОНН АЮУЛ АГУУЛАГАД ЭМИЭГҮЙН АНХАМ ШАТНЫ
ХАЙРУУЛ, БОГОМН ДЭЭН АГУУЛАГАД ЭМИЭГҮЙН АНХАМ ШАТНЫ
ТЪЛМШИЙН ӨРӨГ ТОНГОЮ.

Дээрх үүрэг даалгаврын биеэлтээр байнгын
Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан: ашиглалтад хүлээн авах саналтай
байна.

Гарын үсэг:

 Х. Цэнэ-Очир,

Холбоо барих утас: 77044339

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 02 сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

“Хүдэс мотар” ХХК Хөвсгөлийн Бодисын
алсруулах

Байршил:

ЗХР алсруулах Шинэжилтний сум Урьдын
10а 2р багц

Байгууллагын нэр:

Хүдэс мотарын газар
Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал: Ц.Ураншоо Хүдэс мотар
халдвар хамгааллын хяналтын үлсын алсруулах байцаагч

Үүрэг даалгавар:

1. Хүдэс мотарын үлсын алсруулах байцаагчийн үүрэгээр
тулгамд асуудлын илрүүлэхийн зурварт тулах.
2. Хөвсгөлийн тулгамдлын орооний үндэстэн
байх зурварт үзлийн өөрчлөх, хөвсгөлийн
тулгамдлын ороон өөрчлөх зурварт тулах үү?
3. Хөвсгөлийн тулгамдлын орооний хяналт
орлон байх, дэвсгөөр хялуу байх.
4. Зурвартын талбай бүхий алсруулах байцаагч
засах.

Санал:

Комиссын гишүүдийн саналээр
Урьд дараагийн талбайг бүхий
алсруулах зурварт тулах

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан:

Гарын үсэг: Ц.Ураншоо, Ц.Ураншоо

Холбоо барих утас: 8506 10 10

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 02 сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

"Баянхонгор тосал" Хиймэл Бодисон
Агуулахын Барилга

Байршил:

Баянхонгор аймал Увс сум

Байгууллагын нэр: ТХБХБГ

Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал: Н.Сүрэншар,
БМЧЛАХМЭРЭЖИЛТЭН

Үүрэг даалгавар:

1. Барилгад ашигласан барилгын материал -
мудогд хэрэгсэл эргэлтүүдийг
барилт бүлэгт хавсаргах БТХ 40.1.20
даалт хэрэгсэл / Арматур - 4 Чуртгал,
Улаанбаатар менежмент Бүтэц төлөрт, Бетон
дурмал, Бетон өдөл, дотор шилэн хавтан, тосго,
2. Бүрэн бетоног хэрэгсэл эргэлтүүдийг
хураана дурсан хураагч ТТ барилт бүлэгт
хавсаргах.

Санал: 3. Шахмалаань урсгал бүрэлдэг салом
дүрмэлт гаргуулах.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан: Өөрх үүрэг даалгаварын
доромжилгоор хүлээн авах
саналтай.

Гарын үсэг:  Н.Сүрэншар

Холбоо барих утас: 88073407

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 1-р сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

"Баян төхдөг төсөл" Хиймийн Бодисын Агууламж

Байршил:

Монгол улсад сум Уртын голын 2-р баг.

Байгууллагын нэр:

АЗФТГ - ЛӨТХӨХ

Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал:

ФББОВХ маргасмтэй.
Т.Нороврингийн.

Үүрэг даалгавар:


- Өөрийн бетон хийцэлт үс, шийт гар, сайжирасан хамгаасан түрэмэгт хийж, зориогч, зарималчтай зовшиногч.
- Хиймийн дайранд налуу зам стандартын дагуу хийж, дунжжаа боломжтой хийж.
- Үс хийж хаямга болжлоор, хар цаас ан даралт хийж.
- Барилгарууч үс нэвчир өрсдөлтэй ан даралт хийж, цыжкондох.

Санал:

- Бонир үснээ хуудгийн бат дуламар.

Дээрх ажлуудыг бүрэлдэхэр амжилтаар
Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан: авчир салалтай бичиг

Гарын үсэг:

 Т.Нороврингийн.

Холбоо барих утас:

88070880.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 02 сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

Хилийн бодисын агуулахын барилга

Байршил:

Төв аймаг аймгийн Шинэжилт сумын Уртын гол 2 баг "Төв аймагын төсөл"

Байгууллагын нэр: ТХХХТ

Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал: Д. Маргалмаа

Комиссийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэрлэгчтэй

Үүрэг даалгавар:

1. Акеа-6-д байрлах дунжийн тухай угааттай бусад зүйл харахад харахад хийн, харахад бусад зүйлс ороогүй нэр хийхэн байх
 2. Агуулах бодисын агуулахын дунжийн дугаарын тал хийн
 3. Хилийн бодисын агуулахын бодисын хугацаа/цэвэрлэгч Агуулахуудад байрлуулсан төрүүлүүдэд тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ээр тавиулж, акт үйлдэн эсэх.
 5. Барилга байгууламжийн төлөхийн бүтэн барилгын Агуулах хийн эн хийн аймгийн Төрийн агаарын агуулах хийн ТХХХТ, ашигтай, гүйцэтгэлтэй абха.
- Санал: Үүсний комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын төлөлт болон дээрх үүрэг даалгаврын төлөлтөөр байрны ашиглалтад авал саналтай байна.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан:

Гарын үсэг: Д. Маргалмаа

Холбоо барих утас: 86088254

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 02 сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

Шинийн Бидэвч Оюулах

Байршил:

Баянхонгор аймгийн Шинийн сумын Урсгал гол
2-р багц "Баянхонгор" тосгон

Байгууллагын нэр: ТНХХТ Газар

Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал: ТНХХТ-ийн дарга

С.Хуралцур

Үүрэг даалгавар:

1. Газраа ажлаа амтатга төвийн судалгаа
жаргалт төвийн амнаа байгаа бол
хуралца төсвөрөөсөө ахт үзүүлэх.

2. Газраа амнаа амнаа амнаа төсвөр
жаргалт газраа амнаа.

3. Барилга байгууламжийн төсвөр
амнаа амнаа амнаа амнаа амнаа.

Санал:

Комиссон гишүүдийн олон улсын
дамжиралт байгууллага амнаа амнаа амнаа
саналтай амнаа.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан:

Гарын үсэг: 

Холбоо барих утас: 8806732

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 02 сарын 25-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр:

Баянхонгор аймгийн Увс сумын сум, 2-р баг,
Увсын тал, Хиймэл цогцол агуулах

Байршил:

Баянхонгор аймгийн Увс сумын сум, 2-р баг,
Увсын тал

Байгуулагын нэр: М.Сүх - Я. Дундговь ИХК

Санал өгсөн гишүүний нэр, албан тушаал:

У. Чигдуртай Иргэний менежер

Үүрэг даалгавар:

Хиймэл цогцол агуулахын стандартыг
нэрмэлээр хийж гүйцэтгэх

Санал: Боловсрол ашигласныг хүлээн авч
саналтай байх

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан:

Гарын үсэг:  У. Чигдуртай

Холбоо барих утас: 88101359

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025-03-21

Номгон

Дугаар ББКД-64-0004/25

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын **Баянхонгор** аймаг/нийслэл/, **Шинэжинст** сум/дүүрэг/, **Уртынгол 2-р баг** нутаг дэвсгэрт баригдсан **Өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж** ангиллын, **550/тонн** хүчин чадал бүхий **Агуулахын барилга** зориулалттай **Химийн бодисын агуулах** барилга байгууламжид **Баянхонгор** аймаг/нийслэл/-н Засаг даргын **2021-11-24**-ны өдрийн **A/713** дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан **8** хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комисс **2025-02-26**-ны өдрөөс эхлэн **1** хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо, дугаар: **2022.02.22 өдрийн БЭЗ-64-10/22,**

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: **ЗТ-23/06**

2.3. Захиалагч: Иргэн/Хуулийн этгээдийн нэр: **Эрдэнэ Монгол ХХК**, Регистрийн дугаар: **2718243**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9019005124**, Хаяг: **Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Централ Товер, 16-р давхар**, Холбоо барих утас: **77118534**, Цахим хаяг: info@erdene.mn

2.4. Барилгын ажил гүйцэтгэгч: **М Си Эс Проперти ХХК**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9011012015**, Регистрийн дугаар: **5040159**, Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар: **БУ16-1133/23** Хаяг: **Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Сэнтрал тауэр 12-р давхарт**, Холбоо барих утас: **70108085**, Цахим хаяг: admin@mcspp.mn

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: **Байхгүй**

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: **М Си Эс Проперти ХХК**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9011012015**, Регистрийн дугаар: **5040159**, Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: **ЗТ16-689/21**, Хаяг:



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, СБ талбай-2 гудамж, Сэнтрал тауэр 12-р давхарт Холбоо барих утас: 70108085 , Цахим хаяг: admin@mcspp.mn

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Эрдэнэ Монгол ХХК** , Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9019005124** , Регистрийн дугаар: **2718243**, Хаяг: **Эрдэнэ Монгол ХХК, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Централ Товер, 16-р давхар** Холбоо барих утас: **77118534**, Цахим хаяг: info@erdene.mn

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шинэ**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1. Энэ **Өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж** ангиллын, **550/тонн** хүчин чадал бүхий **Химийн бодисын агуулахын барилга** зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт **3** хуудас, хуралдааны тэмдэглэл **3** хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт **8** хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох **8** хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж ангиллын, **550/тонн** хүчин чадал бүхий **Химийн бодисын агуулахын барилга** зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:

С.ХҮРЭЛХУЯГ

(Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Х.БАТБОЛД

(Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн төслийн удирдлага хариуцсан захирал)

БОЛОВСРУУЛСАН

Ө.ХАНДАРМАА

(Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлал хариуцсан мэргэжилтэн)



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ
ТӨСЛИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: Ц.Одонтуяа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Зураг төсөлд заагдсаны дагуу шилэн кабель татаж свич-д холболт хийх. /Шилэн кабель төгсгөлийн төхөөрөмж, FDF, свич/2. 19 unit раканд газардуулгын холболт хийх, хяналтын камерийн свич-ний кабель3. Галын дохиолол:<ul style="list-style-type: none">- Ослын дохио нэмэх,- Хяналтын самбарын ажиллагаанд зарчмын схем- Хяналтын самбарт 2 ширхэг баттерей холбох4. Хяналтын дэлгэц 42 инчийг тавих5. Дээрх ажлыг хийж гүйцэтгэснээр комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын хэрэгжүүлэлтээр хүлээн авах	<ol style="list-style-type: none">1. Биелэлтийг хавсралт №1-ээс үзнэ үү2. Биелэлтийг хавсралт №2-оос үзнэ үү3. Захиалагч байгууллагатай зөвшилцөж, албан бичгээр баталгаажуулав. Биелэлтийг хавсралт №3-аас үзнэ үү4. Биелэлтийг хавсралт №4-өөс үзнэ үү
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Ц.Одонтуяа</i> /Тамга, тэмдэг/ /.....<i>Ц.Одонтуяа</i>..... / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025. 02.25.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Ц.Одонтуяа</i> /Тамга, тэмдэг/ /.....<i>Ц.Одонтуяа</i>..... / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025. 03.13.</p>





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах
дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ
ТӨСЛИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Эрүүл мэндийн газар

Комиссын гишүүн: Ц.Урангоо



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. ЭМЯ-ны улсын ахлах байцаагчийн дүгнэлтэд тусгасан асуудлын гүйцэтгэлийн зурагт тусгах2. Эмнэлгийн тусламжийн өрөөний үүд хэсэгт байх дулааны узелийг өөрчлөх үү, эмнэлгийн тусламжийн өрөөг өөр хэсэгт оруулах уу3. Эмнэлгийн тусламжийн өрөөний хаалгыг өргөн болгох, довжоог налуу болгох4. Зургийн тайлбар бичиг алдаатай байгааг засах5. Комиссын гишүүдийн саналаар үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээж авах	<ol style="list-style-type: none">1. Үүрэг даалгаврын дагуу гүйцэтгэлийн зурагт, дүгнэлтийг тусгав. Биелэлтийг хавсралт №1-ээс үзнэ үү2. Дулаан болон ус хангамжийн шугам хоолойн оруулга хэсгийг, хана руу шахан өөрчлөлтийг хийж, холбогдох стандартын заалтыг хавсаргав. Биелэлтийг хавсралт №2-оос үзнэ үү3. Биелэлтийг хавсралт №1-ээс үзнэ үү4. Биелэлтийг хавсралт №3-аас үзнэ үү
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>/..... Ц. Урангоо / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.02.25</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>/..... Ц. Урангоо / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.11</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ
ТӨСЛИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ

Комиссын гишүүн: Т.Норовринчин



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Дээврийн бетон хийцлэл ус, чийг, нар, салхинаас хамгаалсан түрхлэг хийх /Зураг зохиогч, Захиалагчтай зөвшилцөх/2. Химийн байранд налуу зам стандартын дагуу хийх. Душны тоноглол хийх3. Усны хаялага янзлах, хар цаас ам даралт4. Барилга руу ус нэвчих эрсдэлтэй ам даралт хийх, цилкондох5. Бохир усны худгийн таг дулаалах6. Дээрх ажлуудын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.	<ol style="list-style-type: none">1. Захиалагч байгууллагатай зөвшилцөж, албан бичгээр баталгаажуулав. Биелэлтийг хавсралт №1-ээс үзнэ үү2. Биелэлтийг хавсралт №2-оос үзнэ үү3. Биелэлтийг хавсралт №3-аас үзнэ үү4. Биелэлтийг хавсралт №4-өөс үзнэ үү5. Биелэлтийг хавсралт №5-аас үзнэ үү
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ Т.Норовринчин / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.02.25</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ Т.Норовринчин / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.10</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ
ТӨСЛИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ

Комиссын гишүүн: С.Хүрэлхуяг



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Гадна шугам сүлжээг төвийн шугамд холбож хэвийн ажиллаж байгаа эсэх туршилт тохируулгын акт ирүүлэх2. Гадна хашааны хамгаалалтын торыг зургийн дагуу хийх3. Барилга байгууламжийн мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх4. Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.	<ol style="list-style-type: none">1. Барилгаас эхний худаг хүртэлх дулаан болон ус хангамжийн шугам хоолойн угсралт/туршилтыг баталгаажуулсан акт мөн гагнуурын чанарыг шалгасан үл эвдэх сорилын тайлан хавсаргав. Биелэлтийг хавсралт №-1-ээс үзнэ үү2. Биелэлтийг хавсралт №-2-оос үзнэ үү3. Биелэлтийг хавсралт №-3-с үзнэ үү
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>2025.02.25 /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: С.Хүрэлхуяг.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>С.Хүрэлхуяг /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.11</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ
ТӨСЛИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ

Комиссын гишүүн: Л.Батбаяр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Барилгын бетон бүтээцийн хамгаалалтын түрхлэгийг хийх.2. Хүчлийн агуулах, хуурай бодисын агуулахын барилгын хаявчийг зураг төслийн дагуу хийх. /Дулааны улиралд/3. Дээврийн хар цаасны ам дарагчийг 5см-ээс дээш хийж өгөх, ус зайлуулах хэсгийн түвшин өндөр болсон байгааг засварлах, парпетын битүүмжийг сайн хийх4. Хүчлийн агуулахын барилгын узелийн хэсэгт тусгаарлалт хийх5. Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай	<ol style="list-style-type: none">1. Захиалагч байгууллагатай зөвшилцөж, албан бичгээр баталгаажуулав. Биелэлтийг хавсралт №1-ээс үзнэ үү2. Биелэлтийг хавсралт №2-оос үзнэ үү3. Биелэлтийг хавсралт №3-аас үзнэ үү4. Биелэлтийг хавсралт №4-өөс үзнэ үү
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /..... / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.02.25	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /..... / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.03.11

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ
ТӨСЛИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ

Комиссын гишүүн: Д.Жаргалмаа





Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Агеа-6-д байрлах душны трапыг уналттай болгох, душ хаасан хаалт хийх, хаалганы босгыг өндөрлөх /өрөөний шал намхан байх/2. Ахуйн бохирын анхны худгийн дулаалгын таг хийх3. Химийн бодисын агуулахын бохирын худаг /цооног/ тодорхойлох4. Шугамнуудад байрлуулсан тоолуурнуудаа тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ээр тавиулж, акт үйлдсэн эсэх5. Барилга байгууламжийн техникийн бичиг баримтыг 4 хувь хийж эх хувийг аймгийн Төрийн архивт, хуулбар хувийг ГХБХБГ, ашиглагч, гүйцэтгэгч авна.6. Шугам сүлжээний эх үүсвэрийг ашиглалтад орсны дараа /цэвэрлэх байгууламж/ зүгшрүүлэлтийг хийж, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх7. Өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг фото зургаар баталгаажуулах8. Улсын комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт болон дээрх үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.	<ol style="list-style-type: none">1. Биелэлтийг хавсралт №1-ээс үзнэ үү2. Биелэлтийг хавсралт №2-оос үзнэ үү3. Гүйцэтгэлийн зураг дээрх нэр томьёог өөрчлөн тусгасан. /БУЦХ - Борооны ус цуглуулах худаг/. Биелэлтийг хавсралт №3-аас үзнэ үү4. Тоолуур угсралтыг актаар баталгаажуулав. Гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрөл хавсаргав. Биелэлтийг хавсралт №4-өөс үзнэ үү5. Улсын комиссын үеэр бичиг баримтыг тус бүр 3 хувь хэвлэсэн. Үүрэг даалгаврын биелэлтийн дагуу 4 хувь хуулбарлан бэлтгэв. Биелэлтийг хавсралт №5-аас үзнэ үү6. Ашиглалтад оруулж зүгшрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хавсаргав. Биелэлтийг хавсралт №6-аас үзнэ үү7. Биелэлтийн фото зургуудыг хавсаргав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Д.Жаргалмаа</i></p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/...../ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.25</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/...../ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.11</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ
ТӨСЛИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ

Комиссын гишүүн: Ж.Сүглэгмаа





Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. Барилгад ашигласан барилгын материалуудын тохирлын гэрчилгээнүүдийг баримт бичигт хавсаргах БТХ.40.1.20 заалт хэрэгжүүлэх /Арматур-1 Үүр тээл, Улаанбаатар менежмент, Түмэн төмөрт, Бетон зуурмаг, Бетон эдлэл, дотор гипсэн хавтан, тоосго/2. Сийрмэг бетоны тохирлын гэрчилгээний хугацаа дууссан, хүчинтэй ТГ баримт бичигт хавсаргах3. Цахилгаан утасны бүрхүүлд галын дүгнэлт гаргуулах4. Дээрх үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр хүлээн авах саналтай байна.	<ol style="list-style-type: none">1. Биелэлтийг хавсралт №1-ээс үзнэ үү2. Биелэлтийг хавсралт №2-оос үзнэ үү3. Биелэлтийг хавсралт №3-аас үзнэ үү
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.02.25</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.14</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ
ТӨСЛИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Аймгийн Онцгой байдлын газар

Комиссын гишүүн: Х.Цэнд-Очир

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none">1. MNS 6458:2014 Агуулах барилгын гадна талд цугларах аюулгүйн цэгийг тогтоож тэмдэгжүүлэх.2. Аюулгүйн ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээ болон шаардлагатай утасны жагсаалтыг нүдэнд харагдахуйц газар байрлуулах3. Гал түймэр илрүүлэх дохиоллын системийн удирдлагын самбар /панел/-д баттерейг заавал хийх / ослын дохиологч агуулахад нэмж байрлуулах/ товъёог хийж байрлуулах.4. 50тонн-с доош агуулахад эмнэлэгийн анхан шатны хайрцаг, 50 тонн-с дээш агуулахад эмнэлэгийн анхан шатны тусламжийн өрөөг тоноглох.5. Дээрх үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.	<ol style="list-style-type: none">1. Биелэлтийг хавсралт №1-ээс үзнэ үү2. Биелэлтийг хавсралт №2-оос үзнэ үү3. Биелэлтийг хавсралт №3-аас үзнэ үү4. Биелэлтийг хавсралт №4-өөс үзнэ үү
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/.....Х.Цэнд-Очир...../ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.2.25</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/.....Х.Цэнд-Очир...../ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.2.12.</p>